



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 60, +7(856) 340-62-28, gudnr@80.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района
г. Макеевки отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа

Макеевка управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике

(наименование органа государственного пожарного надзора)

ДНР, ул. Металлургическая, д. 75, г. Макеевка, 286105,

Телефон: +7(8563) 28-50-01 Факс: +7(8563) 28-50-01

E-mail: gpn_mak_kir@80.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 8/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "ОСНОВНАЯ ШКОЛА № 40
ГОРОДА МАКЕЕВКИ"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района г. Макеевки отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Макеевка управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике капитана внутренней службы Духнича Артема Игоревича № 8 от «01» февраля 2024 года о проведении внеплановой выездной проверки.

в период с «05» февраля 2024 г. по «07» февраля 2024 г.

1) Инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района г. Макеевки отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Макеевка управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике лейтенантом внутренней службы Жуковым Дмитрием Николаевичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена внеплановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

Директор МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ "ОСНОВНАЯ ШКОЛА № 40 ГОРОДА МАКЕЕВКИ"
Медведенко Татьяна Владимировна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Участковый избирательный участок № 548				
1.	Установить систему пожарной сигнализации на объекте, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей (в том числе на чердаке).	п. 5.1, прил. А, табл. А1, п. 14 СП 484.1311500.2020. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования; п. 7.3.16 СП 251.1325800.2016. Свод правил «Здания общеобразовательных организаций правила проектирования» (далее – СП 251.1325800.2016); п. 4.4; табл. 2 п. 42 СП 486.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации; ч. 2 ст. 54 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – № 123-ФЗ)	19.02.2024	
2.	В целях обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре оборудовать систему оповещения и	п. 3.1, табл. 2, п. 14 СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и	19.02.2024	

	управления эвакуацией людей при пожаре.	управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; п. 7.3.16 СП 251.1325800.2016 п. 8, прил. 5 п. 18 Постановления Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 N 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; ч. 2 ст. 54 № 123-ФЗ		
3.	Двери электрощитовых не является противопожарными с пределом огнестойкости не менее EI 30.	п. 7.3.10 СП 251.1325800.2016	19.02.2024	
4.	В здании отсутствуют фотолюминесцентные эвакуационные системы.	п. 9.1.1.3 ГОСТ 34428-2018 Межгосударственный стандарт «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»	19.02.2024	
5.	На путях эвакуации из здания не предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение.	п. 7.3.15 СП 251.1325800.2016	19.02.2024	
6.	Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий, при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 50 человек, составляет менее 1,2 м (эвакуационный выход № 1 из холла на задний двор, эвакуационный выход № 2 из холла на задний двор).	п. 4.2.19 Свод правил СП 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (далее – СП 1.13130.2020)	19.02.2024	
7.	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (эвакуационный выход № 1 из холла на задний двор, эвакуационный выход № 2 из холла на задний двор)	п. 4.2.21 СП 1.13130.2020	19.02.2024	
8.	Ширина тамбуров,	п. 4.3.11 СП 1.13130.2020	19.02.2024	

	расположенных на путях эвакуации, не принята больше ширины дверных проемов не менее, чем на 0,5 м (эвакуационный выход № 2 из холла на задний двор)			
9.	Глубина тамбуров, расположенных на путях эвакуации, не принята более ширины дверного полотна не менее чем на 0,5 м, но не менее 1,5 м. (эвакуационный выход № 1 из холла на задний двор, эвакуационный выход № 2 из холла на задний двор, эвакуационный выход из буфета)	п. 4.3.11 СП 1.13130.2020	19.02.2024	
10.	Пожарные краны не укомплектованы ручными перекрывными пожарными стволами.	п. 10.4; п. 7.2, прим. п. 2 СП 10.13130.2020. Свод правил «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 10.13130.2020)	19.02.2024	
11.	Не предусмотрены пожарные насосные установки.	п. 4.2.1 СП 10.13130.2009. Свод правил «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»	19.02.2024	
12.	Допускается использование в трубопроводной сети внутреннего противопожарного водоснабжения труб, выполненных не из стали.	п. 14.2.1 СП 10.13130.2020	19.02.2024	
13.	На объекте защиты не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных материалов (материал покрытия пола в коридорах и холле).	п. 25 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; ст. 134 п. 6 № 123-ФЗ	19.02.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.


Директор МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
"ОСНОВНАЯ ШКОЛА № 40 ГОРОДА
МАКЕЕВКИ"
Медведенко Татьяна Владимировна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Инспектор отделения надзорной деятельности
и профилактической работы Кировского района
г. Макеевки отдела надзорной деятельности и
профилактической работы городского округа
Макеевка управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления
МЧС России по Донецкой Народной Республике
лейтенант внутренней службы
Жуков Дмитрий Николаевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя
группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)