



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ

**Прокуратура Кировского
района города Макеевки**

кв-л «Химик», 7, г. Макеевка,
Донецкая Народная Республика, 286133
e-mail: grp24@gpdnr.su

**Директору
МБОУ «Основная школа № 40
города Макеевки»**

Сивоха Е.И.

30.08.2023 № 102-589исх-23

На № _____

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений закона**

Прокуратурой Кировского района города Макеевки проведена проверка исполнения Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при организации образовательного процесса в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основная школа № 40 города Макеевки» (далее – «МБОУ № 40 г. Макеевки»).

Частью 1 ст. 4 Федерального конституционного закона от 04.10.2022 № 5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Донецкой Народной Республики» установлено, что законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации действуют на территории Донецкой Народной Республики со дня принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образования в составе Российской Федерации нового субъекта, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным конституционным законом.

Согласно ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся, создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с

установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Так, проверкой установлены следующие нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28:

- п.3.4.3 СП 2.4.3648-20 – в обеденном зале установлен всего 1 рукомойник для учащихся, при одновременном количестве питающихся более 20 человек (по норме 1 рукомойник на 20 учащихся);
- ✓ - п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 – в коридоре на 2-м этаже имеют дефекты, планируется проведение ремонтных работ напольного покрытия; ✓
- ✓ - п.2.9.2 СП 2.4.3648-20 – отсутствует возможность для осуществления медицинской деятельности – в учреждении не укомплектована ставка медицинского работника; ✓
- п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 – в кладовой для хранения пищевых продуктов отсутствует термометр, прибор для измерения относительной влажности воздуха;
- п.2.6.5 СП 2.4.3648-20 – не обеспечен подвод горячей воды к рукомойникам в санузлы, в обеденном зале, в медкабинет;
- п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 – в туалетных комнатах кабины не оборудованы дверями.

Кроме того, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» определены цели защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определены основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и установлены минимально необходимые требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Так, прокуратурой установлены, следующие нарушения:

- п.1.1 таблицы 1, п. 15 РД 34.21.122-87 – здание не оборудовано устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных её проявлений;
- п.9.1.1.3 ГОСТ 34428-2018 – в здании отсутствуют фотолюминесцентные эвакуационные системы;
- п.13 ППР в РФ – при эксплуатации объекта защиты руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений в отношении

пределов огнестойкости строительных конструкций (не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения);

- п.3 ППР в РФ – допускаются к работе лица не прошедшие обучения мерам пожарной безопасности;

- п.4.10 Таблицы 3 СП 486.1311500.2020, ст.83 ФЗ № 123-ФЗ – здание школы оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации;

- ст.84 ФЗ № 123-ФЗ пункт 14 Таблицы 2 СП 3.13130.2009 – оснастить здание системой оповещения и управления эвакуацией людей в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

- п.23 ч.1 ППР в РФ ст.6, ст.84ФЗ № 123-ФЗ п.4.3.1 СП 1.13130 – на путях эвакуации из здания не предусмотрено эвакуационное освещение;

- п.12 ППР в РФ – руководитель не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности;

- приложение А, таблица А1 п.1 СП 484.1311500.2020; ч.2 ст.54 № 123-ФЗ – в здании не предусмотрена система автоматической пожарной сигнализации;

- ч.1 ст.62; ч.1 ст.68 № 123-ФЗ – объект защиты не обеспечен источником наружного противопожарного водоснабжения;

- п.4.2 ГОСТ Р 53254-2009 – основные размеры вертикальных лестниц и ограждений к ним, ограждений кровли и размеры между элементами их конструкций не соответствуют значениям, приведенным в таблицах и на рисунках приложений А-Г;

- п.1 ст. 88 ФЗ № 123-ФЗ – части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (дверь, между книгохранилищем и коридором 2-го этажа (правое крыло здания (1 дверь))).

Основной причиной указанных нарушений явилось ненадлежащее исполнение сотрудниками «МБОУ № 40 г. Макеевки» требований Федеральных законов № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а условием - ненадлежащий контроль со стороны руководства «МБОУ № 40 г. Макеевки».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», -

ТРЕБУЮ:

1. **Безотлагательно** рассмотреть настоящее представление и принять меры к устранению и недопущению впредь выявленных нарушений закона, а также причин и условий им способствующих.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших указанные в представлении нарушения закона.

3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствовавших, уведомить прокуратуру Кировского района г. Макеевки в течение месяца со дня внесения представления в письменной форме с приложением заверенных копий документов об устранении нарушений закона.

**И.о. заместителя прокурора
Кировского района г. Макеевки
Донецкой Народной Республики**

Скороход Марина Сергеевна, +79493394011



А.В. Белоконь