



ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МАКЕЕВКИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОСНОВНАЯ ШКОЛА № 40 ГОРОДА МАКЕЕВКИ»
286136, ДНР, Г.О. МАКЕЕВСКИЙ, Г.МАКЕЕВКА, Р-Н КИРОВСКИЙ, УЛ.МАЯКОВСКОГО, Д.41
e-mail: makshkola40@mail.ru ОГРН 1229300097322, ИНН 9311014700

№ 01-24/ 353 от 26.09.2023
на № 102-589 исх.23 от 30.08.2023

И.о. заместителя прокурора
Кировского района г. Макеевки
Донецкой Народной Республики
А.В. Белоконь

Уважаемый Андрей Владимирович!

На представления об устранении нарушений закона прокуратурой Кировского района города Макеевки проведена проверка исполнения Федерального закона от 29.12.2012 № 2273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» были установлены следующие нарушения:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденного постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28:

- п.3.4.3 СП 2.4.3648-20 – в обеденном зале установлен 1 рукомойник для учащихся (по норме 1 рукомойник на 20 учащихся) – установили дополнительный 1 рукомойник.
- п.2.5.2 СП «2.4.3648-20 – в коридоре на 2 этаже имеют дефекты – проведены ремонтные работы напольного покрытия.
- п.2.9.2 СП 2.4.3648-20 – в учреждении МБОУ «ОШ № 40» укомплектована ставка медицинского работника.
- п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 – в кладовой для хранения пищевых продуктов приобретен термометр и прибор для измерения относительной влажности воздуха.
- п.2.6.5 СП 2.4.3648-20 – не обеспечен подвод горячей воды к рукомойникам в санузлах, в обеденном зале, в медкабинете – по причине отсутствия финансирования.
- п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 – в туалетных комнатах оборудовали кабины дверями.

Кроме того, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» не могут быть устранены в связи с отсутствием финансирования (письма прилагаются)

С уважением,

И.о. директора МБОУ «ОШ № 40»
+79493363557

Т.В.Медведенко

26.09.23